

**FONDAZIONE
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO**

**SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI
IGIENICI DEI PADIGLIONI 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 E 13 DI FIERAMILANO RHO, CON OPZIONE PER
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEI RIMANENTI 12 PADIGLIONI NEL 2020**

* * *

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO N. 9

Si richiede a codesto Ente di specificare se, quando indicate nel capitolato speciale che i sanitari sono da Voi forniti, sono compresi:

- gli accessori per il montaggio (staffe e quant'altro);
- cassette di scarico;
- minuteria di collegamento alle reti idrauliche.

CHIARIMENTO N. 9

Si precisa che gli accessori per il montaggio dei sanitari e le cassette di scarico saranno oggetto di diverso e specifico contratto di fornitura e quindi esclusi dalla presente procedura.

QUESITO N. 10

Si richiede, altresì di meglio indicare la natura e le caratteristiche delle pareti mobili indicate nell'elenco prezzi.

CHIARIMENTO N. 10

A modifica e integrazione di quanto previsto nella documentazione di gara pubblicata, si specifica che saranno oggetto dell'appalto di "*Rifacimento dei servizi igienici dei padiglioni 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 13 di Fieramilano Rho, con opzione per l'esecuzione dei servizi igienici dei rimanenti 12 padiglioni nel 2020*" anche la fornitura e posa di piastrelle e pareti modulari, le cui caratteristiche saranno meglio specificate nel progetto allegato alle lettere di invito a presentare offerta.